

An die

Mitglieder des

Ortsbeirates Allendorf

■ Auskunft erteilt: Kerstin Braungart
Zimmer-Nr.: 04-017
Telefon: 0641 306-1075
Telefax: 0641 306-2700
E-Mail: ortsbeiraete@giessen.de

Datum: 10.03.2017

**Windschutz für die Friedhofskapelle Allendorf;
Antrag der SPD-Fraktion vom 26.11.2016, OBR/0436/2016**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortsbeirat hat in seiner 5. Sitzung am 10.01.2017 folgenden Antrag beschlossen:
„Der Magistrat wird gebeten, die Eingangshalle vor der Friedhofskapelle mit einem
verschließbaren gläsernen (durchsichtigen) Windschutz zu versehen.“

Das Hochbauamt teilt in seiner Stellungnahme folgendes mit:

Am 01.02.2017 fand ein Ortstermin mit dem Ortsbeiratsvorsitzenden und dem
Gartenamt statt. Der überdachte Vorraum war mit einem Bauzaun gegen
unsachgemäße Nutzung abgetrennt.

Es bestand der Wunsch nach einer großflächigen Fassadenverglasung. Eine
Verglasung ist grundsätzlich möglich.

Der bauliche Aufwand wird mit 20.000 bis 25.000 € geschätzt, da neben der
Verglasung auch eine Fundamentierung erforderlich ist (Frostschürze).

- Wir geben jedoch zu bedenken, dass der so geschaffene Raum ohne Heizung
ist. Daher ist zu befürchten, dass es im Winter dort nach wie vor zu
Beschwerden kommen wird.

- Darüber hinaus wird die nach Süden ausgerichtete Front mit einer Verglasung für eine erhebliche Aufheizung in den Sommermonaten sorgen.
- Durch eine Schließung der Überdachung wären die Toiletten nicht mehr uneingeschränkt zugänglich.
- Der frostgeschützte Außenwasserhahn (die einzige Wasserstelle in den Winter- und Übergangsmonaten) müsste an die Eingangsfassade umgelegt werden.
- Finanzielle Mittel für dieses investive Projekt sind derzeit im Finanzplan nicht vorgesehen.

Im gemeinsamen Gespräch stellte sich heraus, dass der Obdachlose im Raum Allendorf schon länger nicht gesehen wurde, daher wird empfohlen, den Bauzaun zu entfernen und die Situation vorerst weiter zu beobachten.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.



Braungart