

FW-Fraktion

im Ortsbeirat Gießen-Allendorf

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Allendorf

Vorlagennummer: **OBR/1921/2019**
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 21.10.2019

Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte
Aktenzeichen/Telefon:
Verfasser/-in: Gerd Euler

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ortsbeirat Allendorf	29.10.2019	Entscheidung

Betreff:

**Instandsetzungen auf dem Backhausvorplatz
- Antrag der FW-Fraktion vom 19.10.2019 -**

Antrag:

Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird gebeten, die zuständigen Stellen anzuweisen, folgende Reparaturen auf dem Backhausvorplatz durchzuführen:

1. Erneuerung der Sitzbank um den Lindenbaum
(vielleicht eine Aufgabe für die Jugendwerkstatt?)
2. Ergänzung der Putzflächen an den rohen Mauerresten im Bereich der linken Eingangstür.

Begründung:

zu 1.:

Die Stahlunterbauten der Sitzbank sind seit Jahren mit zunehmender Tendenz vom Wurzelstock des Lindenbaumes immer weiter verschoben und unregelmäßig angehoben. Die Sitzflächen sind schief. Die Bank ist nicht mehr benutzbar. Es sollte eine neue Unterkonstruktion mit einem größeren Radius mit entsprechend verlängerten Sitzflächen eingebaut werden.

zu 2.:

Bei der vor Jahren vorgenommenen Sanierung der Außenfassade wurde der Sockelbereich nicht behandelt. Der Sockel besteht überwiegend aus Bruchsteinmauerwerk, welches man wohl damals nicht zudecken wollte.

Im genannten Bereich – dort wurde ein ehemals vorhandenes Tor zugemauert und eine kleinere Tür eingesetzt – besteht das verwendete Mauerwerk jedoch aus Bims- Hohlblocksteinen im

Gemisch mit Ziegelsteinen. Bei Regenwetter wird diese Stelle mit Wasser beaufschlagt. Auf Dauer wird das Mauerwerk Schaden nehmen.

Zudem wurde damals die Feuchtigkeitssperre (Dickbeschichtung) sehr unsachgemäß aufgebracht. Über die gesamte Länge des Sockels ist das schwarze Material sehr unschön zu sehen.

Da es sich beim Backhausvorplatz um einen wichtigen Ort der Begegnung unserer Bürgerinnen und Bürger handelt, bitten wir um entsprechende Abhilfe.

Anlagen:

2 Fotos

Gez.

Gerd Euler