

Ortsbeirat Allendorf
über
Geschäftsstelle Ortsbeiräte

Berliner Platz 1
35390 Gießen

■ Auskunft erteilt: Frau Weigel-Greilich
Telefon: 0641 306-1016
Telefax: 0641 306-2015
E-Mail: gerda.weigel-greilich@giessen.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
IV-Wei./si.- OBR Allendorf

Datum
29. September 2022

6. Sitzung des Ortsbeirates Allendorf am 26.04.2022 TOP 11.1 – Defekter Schieber am alten Wasserhochbehälter

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der og. Sitzung hatte Herr OV Euler informiert, dass der Schieber am alten Wasserhochbehälter defekt sei.

Der Schieber wurde zwischenzeitlich repariert und funktioniert wieder. Der Defekt war, lt. Aussage der beauftragten Firma, kein Verschleiß, sondern mutwillige Zerstörung durch Gewalt. Daher nochmals der Aufruf zur behutsamen Nutzung. Eine erneute Reparatur wird abgelehnt, zumal das immer weniger werdende Wasser für die nachgelagerten Verbraucher (Sportrasenplatz, Brunnen, Kneippbecken) benötigt wird.

Mit freundlichen Grüßen



Gerda Weigel-Greilich
Stadträtin

...Ortsbeiräte/Allendorf/OBR-Schieber-Wasserhochbehälter-29-09-22.docx