

Dezernat III

Dezernat für Bildung, Wirtschaft,
Arbeit, Integration und Hochbau



Universitätsstadt Gießen · Dezernat III · Postfach 11 08 20 · 35353 Gießen

Herrn Stadtverordneten
Martin Schlicksupp

über

Büro der Stadtverordnetenversammlung

Berliner Platz 1
35390 Gießen

■ Auskunft erteilt: Fr. Eibelshäuser
Zimmer-Nr.: 02-015
Telefon: 0641/306-1007
Telefax: 0641/306-2519
E-Mail: dezernat3@giessen.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Ihr Schreiben vom

Datum

19.12.2013

**Anfrage gem. § 30 GO des Stv. Schlicksupp vom 07.12.2013 - Heizung in der Friedhofskapelle
Kleinlinden - ANF/1899/2013**

Sehr geehrter Herr Stadtverordneter Schlicksupp,

Ihre Frage beantworte ich Ihnen wie folgt:

Frage:

„Was wurde im Laufe des Jahres in der Kapelle unternommen, um die defekte Heizung in diesem Winter wieder nutzen zu können?“

Antwort:

Wie bereits mit Schreiben vom 24.05.2013 (s. Anlage) der Geschäftsstelle Ortsbeiräte mitgeteilt, wird die Kapelle mit elektrisch betriebenen Luftherzern und Heizstrahlern beheizt, eine Erhöhung deren Anzahl ist aus stromanschlußtechnischen Gründen nicht möglich.

In 2013 wurde die Lage und Anordnung der vorh. Heizstrahler optimiert, so dass eine etwas bessere Erwärmung der Kapelle zu erwarten ist.

Die Heizungsanlage ist nicht defekt und somit auch nicht renovierungsbedürftig.

Wir empfehlen daher nach wie vor das strikte Geschlossenhalten aller Eingangstüren in der kalten Jahreszeit.

Zusatzfrage 1:

„Ist die Haushaltsposition für den Windfang nur für eine bauliche Maßnahme am Eingang der Kapelle oder auch für eine Renovierung der Heizung vorgesehen?“



Gießen 2014
5. Hessische
LANDES
GARTEN
SCHAU
26. April - 05. Oktober

Antwort:

Das eigentliche Problem ist das Offenstehen der Eingangstüren, hier soll der Bau eines Windfanges im Haupteingangsbereich Abhilfe schaffen. Dafür sind 50.000,00€ für 2014 vom Hochbauamt angemeldet worden.

Mit freundlichen Grüßen



Astrid Eibelshäuser
Stadträtin

Anlage

Verteiler:

Magistrat
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
FW-Fraktion
DIE LINKE. Fraktion
FDP-Fraktion
Piraten-Fraktion
Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen

Datum: 24.05.2013
Auskunft erteilt: Frau Buß
Unsere Zeichen: 65.3.2-Bu/Al
Telefon: 0641 306-1434

über

Dez. III

Dezernat III

28. MAI 2013

an

α

Geschäftsstelle Ortsbeiräte



**Auszug aus der Niederschrift der 17. Sitzung des Ortsbeirates Kleinlinden vom
24.04.2013
TOP 4 Bürgerfragestunde
hier: Sachstand Heizung Friedhofskapelle**

Die Friedhofskapelle Kleinlinden wird mit elektrisch betriebenen Luftherzern und Heizstrahlern beheizt. Eine Ergänzung der Geräte macht keinen Sinn, da die vorhandene Stromleistung nicht mehr zulässt.

Das eigentliche Problem ist auch nicht die Beheizung, sondern das Offenstehen der Eingangstüren.

Eine sinnvolle Lösung kann hier der Bau eines Windfangs im Haupteingangsbereich sein. Die zweite Tür müsste dann geschlossen bleiben.

Das Hochbauamt hat für 2014 Mittel für diese Baumaßnahme angemeldet.

i. A.



K l e e
Amtsleiter